桓众检测
HUANZHONGJIANCE

四川桓众检测技术有限公司 Sichuan Huanzhong Testing Technology Co., Ltd.
统一社会信用代码：91510114MADY19BP6A Unified Social Credit Code
检验检测机构资质认定证书编号：252303100454 CMA Number
检验检测机构资质认定证书有效期至：2031 年 11 月 24 日 CMA Valid until

检测报告

Test Report

报告编号：SCHZKQ260927-003
Report Number

委托编号：
Entrustment number　HZKQ（检）260927003

项目名称：
Project Name　隆昌市城关职业中学产教融合实训基地 16#宿舍楼室内空气质量检测

项目地址：
Project address　隆昌市界市镇葛藤村

委托单位：
Entrusting unit　四川省隆昌市城关职业中学

检测类型：
Detection type　委托检测

报告日期：
Report date　2026 年 10 月 06 日

检测单位（盖章）：四川桓众检测技术有限公司
Testing unit (seal):Sichuan Huanzhong Testing Technology Co., Ltd.

桓众检测
HUANZHONGJIANCE

声明事项

Declaration Matters

1. 报告封面及检测结果栏未加盖“检验检测专用章或公章”报告无骑缝章，视为无效。复制或部分复制的报告未重新加盖“检验检测专用章或公章”视为无效；未纳入“一单一库”的检测项目，不使用 CMA 标识。

Reports without the official "Inspection and Testing Seal" or company seal on the cover page and test result section, as well as those lacking a cross-stitch seal, shall be deemed invalid. Copies or partial copies of reports that have not been resealed with the "Inspection and Testing Seal" or company seal shall also be considered invalid. Test items not included in the "One Order, One Database" system must not use the CMA mark.

2. 报告无编制人、审核人、授权签字人签字的，视为无效；涂改的报告无效。

A report without the signatures of the preparer, reviewer and authorized signatory shall be deemed invalid. The altered report is invalid.

3. 未经许可，本报告及本机构名称不得用于商业广告宣传。

Without permission, this report and the name of the organization shall not be used for commercial advertising.

4. 本机构仅对本次采样时段的样品批次及结果准确性负责，限值标准由委托方提供。委托方对所提供样品、现场环境及相关信息的真实性负责。

This institution is only responsible for the sample batches and the accuracy of the results during this sampling period. The limit standards are provided by the client. The client is responsible for the authenticity of the samples, on-site environment and related information provided.

5. 未经委托方许可，不得向第三方泄露其商业秘密、技术秘密及报告内容。

Without the permission of the client, no party shall disclose its business secrets, technical secrets or report contents to any third party.

6. 委托方对报告有异议的，应在收到之日起十日内向本机构提出；无法复现样品的，不予受理申诉。

If the client has any objections to the report, they should raise them to this institution within ten days from the date of receipt. Appeals will not be accepted if the samples cannot be reproduced.

7. 本报告发出后，此前所有相关报告均无效，并取代之前发布的任何形式的初步报告；如发现报告存在问题，本机构有权收回。

When this report is issued, all previous relevant reports are invalid and supersede any previous preliminary report issued; The Agency reserves the right to withdraw the report if any problems are found.

8. 本报告正本一式两份，委托方与机构各一份。

This report is in duplicate, with one original copy for the client and one for the institution.

9. 本报告的解释权归本机构所有，未经许可，任何第三方不得解释。本报告仅提供给委托方，其他方使用所产生的责任由其自行承担。

The interpretation right of this report belongs to this institution. Without permission, no third party may interpret it. This report is provided only to the client. Any responsibility arising from the use by other parties shall be borne by themselves.

地　　址：四川省成都市成华区航天路 118 号 2 号楼 1 单元 13 层 1301 号
Address

电　　话：028-63057544
Telephone

邮政编码：610050
postcode

电子邮箱：SichuanHuanzhong@163.com
Email address

报告解释员：15114030725
Report interpreter

报告编号：SCHZKQ260927-003
Report Number

检测报告
Test report

委托单位 Entrusting unit	四川省隆昌市城关职业中学
项目地址 Project address	隆昌市界市镇葛藤村
样品来源 Sample source	现场采样
采样日期 Sampling date	2026 年 09 月 27 日
采样员 Sampler	李俊/助理工程师（证书编号：201806988510014977）
采样监督员 Sampling Supervisor	文军/高级化学检验员（证书编号：CSM250341012405）
样品数量 Sample quantity	79 个检测点样品
检测指标 Detection index	甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、氡、总挥发性有机化合物（TVOC）
样品状态/样品保存 Sample status/Sample preservation	密封完好，标识清晰，无破损 甲醛、氨：室温避光保存 苯、甲苯、二甲苯：室温避光保存 总挥发性有机化合物（TVOC）：室温避光保存
现场环境条件 On-site environmental conditions	大气压：96.2kPa Atmospheric pressure　　温度：23.9～27.3℃ Temperature 相对湿度：57.8% Relative humidity
分析日期 Analysis date	2026 年 09 月 27 日 ～ 2026 年 10 月 01 日
分析员 Analyst	于晓雪/高级食品检验员（证书编号：Y000051001032243000383）/（理化部分） 文军/高级化学检验员（证书编号：CSM250341012405）/（气相部分）
检测指标的测定方法 The determination method of detection indicators	甲醛：AHMT 分光光度法 GB/T 18204.2-2025 苯、甲苯、二甲苯：GB 50325-2020（附录 D） 总挥发性有机化合物（TVOC）：GB 50325-2020(附录 E) 氨：靛酚蓝分光光度法 GB/T 18204.2-2025 氡：闪烁室法 GB/T 18204.1-2025

报告编号 ： SCHZKQ260927-003
Report Number

检测报告
Test report

检测主要仪器 Test the main instruments			
设备名称 Device name	设备品牌/型号 Equipment brand/Model	测量范围 Measurement range	溯源有效期至 Traceability is valid until
智能高精度综合校准仪 Intelligent high precision integrated calibrator	崂应/8040 型	10mL/min ~ 2L/min	2027/08/16
便携式流量压力综合校准装置 Portable flow and pressure integrated calibration device	众瑞/ZR-5411 型	10mL/min ~ 2L/min	2027/08/16
可见分光光度计 Visible spectrophotometer	佑科/723N	330 ~ 1100nm	2026/11/02
气相色谱仪 Gas chromatograph	福立/GC9790 II	≤5×10-12g/s[n-C16]	2028/05/29
智能环境空气/颗粒物综合采样器 Intelligent environmental air/particulate matter comprehensive sampler	海纳/2050 型	0 ~ 1.0L/min	2026/11/02
环境空气综合采样器 Comprehensive environmental air sampler	崂应/2050 型	0 ~ 1.0L/min	2026/11/02
便携式测氡仪 Portable radon detector	方圆/FYCDY	3 ~ 100000Bq/m³	2026/11/03
环境氡测量仪 Environmental radon measuring instrument	核地科技/FD216	3 ~ 100000Bq/m³	2026/11/03
检测结果 Test result	参照检测指标的测定方法及相关要求，对现场采样的指标样品进行检测，并提供实测数据，具体详见检测结果表。 （机构盖章）		
备注 Note			

编制人 ：彭冰洋
Prepared by

审核人 ：
Reviewer

签发人（授权签字人） ：
Signatory (Authorized Signatory)

签发日期 ： 2026 年 10 月 06 日
Date of issue

报告编号：SCHZKQ260927-003
Report Number

检测结果表
Test Result table

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
001	16#501	HZKQ 260927401	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.027
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.120
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.015
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	61.7
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.178
002	16#502	HZKQ 260927402	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.037
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.088
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.012
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	41.5
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.178
003	16#503	HZKQ 260927403	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.036
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.075
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.014
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	42.5
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.116
004	16#504	HZKQ 260927404	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.027
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.087
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
004	16#504	HZKQ 260927404	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.011
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	44.8
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.168
005	16#505	HZKQ 260927405	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.032
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.106
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.010
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	57.6
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.224
006	16#506	HZKQ 260927406	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.036
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.097
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.011
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	48.5
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.177
007	16#507	HZKQ 260927407	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.032
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.082
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.019
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	38.0
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.166
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
008	16#508	HZKQ 260927408	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.034
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.083
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.014
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	49.1
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.223
009	16#509	HZKQ 260927409	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.035
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.078
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	59.6
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.113
010	16#510	HZKQ 260927410	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.030
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.120
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.011
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	44.8
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.209
011	16#511	HZKQ 260927411	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.029
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.071
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
011	16#511	HZKQ 260927411	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.012
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	59.3
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.120
012	16#512	HZKQ 260927412	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.021
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.120
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	62.8
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.229
013	16#513	HZKQ 260927413	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.025
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.084
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.018
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	36.5
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.214
014	16#514	HZKQ 260927414	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.030
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.110
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.013
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	39.8
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.173
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
015	16#515	HZKQ 260927415	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.027
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.118
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.013
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	57.6
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.150
016	16#516	HZKQ 260927416	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.029
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.088
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	48.9
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.171
017	16#416	HZKQ 260927417	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.035
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.085
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.019
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	58.4
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.183
018	16#415	HZKQ 260927418	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.038
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.109
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
018	16#415	HZKQ 260927418	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.015
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	54.0
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.118
019	16#414	HZKQ 260927419	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.022
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.101
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.017
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	61.4
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.195
020	16#413	HZKQ 260927420	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.035
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.073
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	59.7
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.128
021	16#412	HZKQ 260927421	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.032
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.101
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.012
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	54.4
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.189
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
022	16#411	HZKQ 260927422	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.035
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.072
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.008
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	60.2
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.218
023	16#410	HZKQ 260927423	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.021
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.075
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.012
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	61.4
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.154
024	16#409	HZKQ 260927424	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.028
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.086
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.008
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	45.4
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.204
025	16#408	HZKQ 260927425	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.035
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.109
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
025	16#408	HZKQ 260927425	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	55.2
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.188
026	16#407	HZKQ 260927426	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.039
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.104
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.017
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	56.7
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.187
027	16#406	HZKQ 260927427	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.025
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.117
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.008
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	56.7
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.164
028	16#405	HZKQ 260927428	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.034
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.111
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.010
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	47.3
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.196
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
029	16#404	HZKQ 260927429	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.030
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.075
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.008
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	41.6
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.162
030	16#403	HZKQ 260927430	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.020
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.115
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	60.6
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.225
031	16#402	HZKQ 260927431	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.038
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.079
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.015
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	46.3
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.129
032	16#401	HZKQ 260927432	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.037
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.080
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
032	16#401	HZKQ 260927432	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.014
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	43.7
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.208
033	16#301	HZKQ 260927433	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.023
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.082
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.008
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	56.0
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.221
034	16#302	HZKQ 260927434	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.041
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.084
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.019
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	48.8
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.140
035	16#303	HZKQ 260927435	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.026
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.097
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.017
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	41.1
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.148
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
036	16#304	HZKQ 260927436	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.027
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.072
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.011
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	54.9
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.198
037	16#305	HZKQ 260927437	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.032
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.109
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	54.9
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.147
038	16#306	HZKQ 260927438	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.026
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.123
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.019
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	43.8
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.172
039	16#307	HZKQ 260927439	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.036
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.122
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
039	16#307	HZKQ 260927439	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.016
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	40.8
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.123
040	16#308	HZKQ 260927440	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.039
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.107
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	56.5
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.162
041	16#309	HZKQ 260927441	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.026
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.071
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.010
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	50.3
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.159
042	16#310	HZKQ 260927442	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.041
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.071
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.016
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	39.8
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.131

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
043	16#311	HZKQ 260927443	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.038
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.122
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.018
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	62.0
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.144
044	16#312	HZKQ 260927444	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.020
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.121
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.012
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	51.3
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.224
045	16#313	HZKQ 260927445	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.037
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.123
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.011
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	54.7
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.116
046	16#314	HZKQ 260927446	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.040
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.105
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
046	16#314	HZKQ 260927446	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.010
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	36.7
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.181
047	16#315	HZKQ 260927447	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.023
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.085
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.018
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	60.2
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.182
048	16#316	HZKQ 260927448	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.032
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.090
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.016
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	54.8
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.175
049	16#216	HZKQ 260927449	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.033
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.099
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.011
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	47.5
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.125
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
050	16#215	HZKQ 260927450	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.023
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.084
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.018
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	44.8
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.170
051	16#214	HZKQ 260927451	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.020
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.124
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.017
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	40.1
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.119
052	16#213	HZKQ 260927452	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.039
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.101
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.008
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	41.9
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.208
053	16#212	HZKQ 260927453	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.039
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.082
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
053	16#212	HZKQ 260927453	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.017
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	45.9
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.184
054	16#211	HZKQ 260927454	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.037
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.119
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.017
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	41.9
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.132
055	16#210	HZKQ 260927455	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.037
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.074
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	40.1
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.148
056	16#209	HZKQ 260927456	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.037
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.103
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.019
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	38.2
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.196
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
057	16#208	HZKQ 260927457	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.023
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.112
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.011
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	60.4
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.157
058	16#207	HZKQ 260927458	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.020
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.088
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.011
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	52.0
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.131
059	16#206	HZKQ 260927459	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.037
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.092
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.014
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	47.9
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.202
060	16#205	HZKQ 260927460	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.029
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.110
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
060	16#205	HZKQ 260927460	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.018
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	37.6
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.190
061	16#204	HZKQ 260927461	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.022
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.106
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.011
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	36.2
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.194
062	16#203	HZKQ 260927462	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.024
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.077
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.010
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	57.2
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.152
063	16#202	HZKQ 260927463	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.028
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.098
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	40.3
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.158
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
064	16#201	HZKQ 260927464	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.039
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.119
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	49.0
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.221
065	16#101	HZKQ 260927465	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.037
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.121
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.011
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	57.7
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.162
066	16#102	HZKQ 260927466	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.023
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.096
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.017
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	53.8
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.229
067	16#103	HZKQ 260927467	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.029
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.084
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
067	16#103	HZKQ 260927467	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.010
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	60.6
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.190
068	16#104	HZKQ 260927468	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.022
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.074
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.016
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	58.4
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.124
069	16#105	HZKQ 260927469	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.041
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.099
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.019
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	43.5
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.227
070	16#106	HZKQ 260927470	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.021
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.115
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	62.4
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.203
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
071	16#107	HZKQ 260927471	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.040
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.080
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.012
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	39.5
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.192
072	16#108	HZKQ 260927472	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.039
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.099
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.016
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	62.5
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.122
073	16#109	HZKQ 260927473	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.039
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.082
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.015
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	46.2
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.219
074	16#111	HZKQ 260927474	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.030
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.106
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。

Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
074	16#111	HZKQ 260927474	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	44.9
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.225
075	16#112	HZKQ 260927475	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.029
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.111
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.012
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	59.9
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.219
076	16#113	HZKQ 260927476	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.026
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.122
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.017
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	44.8
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.126
077	16#114	HZKQ 260927477	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.032
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.082
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	59.9
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.131
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
078	16#115	HZKQ 260927478	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.039
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.113
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	52.7
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.187
079	16#110	HZKQ 260927479	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.040
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.091
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.017
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	59.4
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.129
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					
以下空白 The following blank					