桓众检测
HUANZHONGJIANCE

四川桓众检测技术有限公司 Sichuan Huanzhong Testing Technology Co., Ltd.
统一社会信用代码：91510114MADY19BP6A Unified Social Credit Code
检验检测机构资质认定证书编号：252303100454 CMA Number
检验检测机构资质认定证书有效期至：2031 年 11 月 24 日 CMA Valid until

检测报告

Test Report

报告编号：SCHZKQ260930-005
Report Number

委托编号：
Entrustment number　HZKQ（检）260930006

项目名称：
Project Name　隆昌市城关职业中学产教融合实训基地 2#综合楼室内空气质量检测

项目地址：
Project address　隆昌市界市镇葛藤村

委托单位：
Entrusting unit　四川省隆昌市城关职业中学

检测类型：
Detection type　委托检测

报告日期：
Report date　2026 年 10 月 06 日

检测单位（盖章）：四川桓众检测技术有限公司
Testing unit (Seal): Sichuan Huanzhong Testing Technology Co., Ltd.

桓众检测
HUANZHONGJIANCE

声明事项

Declaration Matters

1. 报告封面及检测结果栏未加盖“检验检测专用章或公章”报告无骑缝章，视为无效。复制或部分复制的报告未重新加盖“检验检测专用章或公章”视为无效；未纳入“一单一库”的检测项目，不使用 CMA 标识。

Reports without the official "Inspection and Testing Seal" or company seal on the cover page and test result section, as well as those lacking a cross-stitch seal, shall be deemed invalid. Copies or partial copies of reports that have not been resealed with the "Inspection and Testing Seal" or company seal shall also be considered invalid. Test items not included in the "One Order, One Database" system must not use the CMA mark.

2. 报告无编制人、审核人、授权签字人签字的，视为无效；涂改的报告无效。

A report without the signatures of the preparer, reviewer and authorized signatory shall be deemed invalid. The altered report is invalid.

3. 未经许可，本报告及本机构名称不得用于商业广告宣传。

Without permission, this report and the name of the organization shall not be used for commercial advertising.

4. 本机构仅对本次采样时段的样品批次及结果准确性负责，限值标准由委托方提供。委托方对所提供样品、现场环境及相关信息的真实性负责。

This institution is only responsible for the sample batches and the accuracy of the results during this sampling period. The limit standards are provided by the client. The client is responsible for the authenticity of the samples, on-site environment and related information provided.

5. 未经委托方许可，不得向第三方泄露其商业秘密、技术秘密及报告内容。

Without the permission of the client, no party shall disclose its business secrets, technical secrets or report contents to any third party.

6. 委托方对报告有异议的，应在收到之日起十日内向本机构提出；无法复现样品的，不予受理申诉。

If the client has any objections to the report, they should raise them to this institution within ten days from the date of receipt. Appeals will not be accepted if the samples cannot be reproduced.

7. 本报告发出后，此前所有相关报告均无效，并取代之前发布的任何形式的初步报告；如发现报告存在问题，本机构有权收回。

When this report is issued, all previous relevant reports are invalid and supersede any previous preliminary report issued; The Agency reserves the right to withdraw the report if any problems are found.

8. 本报告正本一式两份，委托方与机构各一份。

This report is in duplicate, with one original copy for the client and one for the institution.

9. 本报告的解释权归本机构所有，未经许可，任何第三方不得解释。本报告仅提供给委托方，其他方使用所产生的责任由其自行承担。

The interpretation right of this report belongs to this institution. Without permission, no third party may interpret it. This report is provided only to the client. Any responsibility arising from the use by other parties shall be borne by themselves.

地　　址：四川省成都市成华区航天路 118 号 2 号楼 1 单元 13 层 1301 号
Address

电　　话：028-63057544
Telephone

邮政编码：610050
postcode

电子邮箱：SichuanHuanzhong@163.com
Email address

报告解释员：15114030725
Report interpreter

报告编号：SCHZKQ260930-005
Report Number

检测报告
Test report

委托单位 Entrusting unit	四川省隆昌市城关职业中学
项目地址 Project address	隆昌市界市镇葛藤村
样品来源 Sample source	现场采样
采样日期 Sampling date	2026 年 09 月 30 日
采样员 Sampler	吴鑫红/中级化学检验员（证书编号：CSM250441002963）
采样监督员 Sampling Supervisor	李岱奇
样品数量 Sample quantity	90 个检测点样品
检测指标 Detection index	甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、氡、总挥发性有机化合物（TVOC）
样品状态/样品保存 Sample status/Sample preservation	密封完好，标识清晰，无破损 甲醛、氨：室温避光保存 苯、甲苯、二甲苯：室温避光保存 总挥发性有机化合物（TVOC）：室温避光保存
现场环境条件 On-site environmental conditions	大气压：97.4kPa Atmospheric pressure　　温度：25.3～26.1℃ Temperature 相对湿度：68.1% Relative humidity
分析日期 Analysis date	2026 年 09 月 30 日 ～ 2026 年 10 月 03 日
分析员 Analyst	于晓雪/高级食品检验员（证书编号：Y000051001032243000383）/（理化部分） 文军/高级化学检验员（证书编号：CSM250341012405）/（气相部分）
检测指标的测定方法 The determination method of detection indicators	甲醛：AHMT 分光光度法 GB/T 18204.2-2025 苯、甲苯、二甲苯：GB 50325-2020（附录 D） 总挥发性有机化合物（TVOC）：GB 50325-2020(附录 E) 氨：靛酚蓝分光光度法 GB/T 18204.2-2025 氡：闪烁室法 GB/T 18204.1-2025

报告编号 ： SCHZKQ260930-005
Report Number

检测报告
Test report

检测主要仪器 Test the main instruments			
设备名称 Device name	设备品牌/型号 Equipment brand/Model	测量范围 Measurement range	溯源有效期至 Traceability is valid until
智能高精度综合校准仪 Intelligent high precision integrated calibrator	崂应/8040 型	10mL/min ~ 2L/min	2027/08/16
便携式流量压力综合校准装置 Portable flow and pressure integrated calibration device	众瑞/ZR-5411 型	10mL/min ~ 2L/min	2027/08/16
可见分光光度计 Visible spectrophotometer	佑科/723N	330 ~ 1100nm	2026/11/02
气相色谱仪 Gas chromatograph	福立/GC9790 II	≤5×10-12g/s[n-C16]	2028/05/29
智能环境空气/颗粒物综合采样器 Intelligent environmental air/particulate matter comprehensive sampler	海纳/2050 型	0 ~ 1.0L/min	2026/11/02
环境空气综合采样器 Comprehensive environmental air sampler	崂应/2050 型	0 ~ 1.0L/min	2026/11/02
便携式测氡仪 Portable radon detector	方圆/FYCDY	3 ~ 100000Bq/m³	2026/11/03
环境氡测量仪 Environmental radon measuring instrument	核地科技/FD216	3 ~ 100000Bq/m³	2026/11/03
检测结果 Test result	参照检测指标的测定方法及相关要求，对现场采样的指标样品进行检测，并提供实测数据，具体详见检测结果表。 （机构盖章）		
备注 Note			

编制人 ：彭冰洁
Prepared by

审核人 ：
Reviewer

签发人（授权签字人） ：
Signatory (Authorized Signatory)

签发日期 ： 2026 年 10 月 06 日
Date of issue

报告编号：SCHZKQ260930-005
Report Number

检测结果表
Test Result table

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
001	6F 心理健康团体辅导中心 1	HZKQ 260930199	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.026
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.104
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.019
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	38.3
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.152
002	6F 心理健康团体辅导中心 2	HZKQ 260930200	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.027
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.115
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.013
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	60.4
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.204
003	6F 心理健康团体辅导中心 3	HZKQ 260930201	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.022
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.077
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.011
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	44.5
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.198
004	6F 心理健康团体辅导中心 4	HZKQ 260930202	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.027
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.101
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
004	6F 心理健康团体辅导中心 4	HZKQ 260930202	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.017
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	45.4
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.123
005	6F 心理健康团体辅导中心 5	HZKQ 260930203	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.030
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.088
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.015
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	49.6
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.239
006	6F 沙盘训练室 1	HZKQ 260930204	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.035
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.071
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.102
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	54.2
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.346
007	6F 沙盘训练室 2	HZKQ 260930205	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.031
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.104
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.092
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	50.7
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.402
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
008	6F 个体辅导室 3	HZKQ 260930206	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.028
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.108
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.072
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	39.0
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.361
009	6F 个体辅导室 1	HZKQ 260930207	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.028
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.089
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.097
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	37.0
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.397
010	6F 个体辅导室 2	HZKQ 260930208	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.031
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.117
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.103
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	41.0
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.371
011	6F 校史陈列馆 2（1）	HZKQ 260930209	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.031
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.117
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
011	6F 校史陈列馆 2（1）	HZKQ 260930209	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.067
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	52.2
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.342
012	6F 校史陈列馆 2（2）	HZKQ 260930210	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.038
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.111
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.084
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	53.0
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.369
013	6F 校史陈列馆 2（3）	HZKQ 260930211	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.028
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.114
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.102
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	42.0
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.381
014	6F 校史陈列馆 1（1）	HZKQ 260930212	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.026
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.087
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.057
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	44.8
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.409
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
015	6F 校史陈列馆 1（2）	HZKQ 260930213	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.036
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.105
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.078
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	44.0
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.361
016	5F 图书阅览室 1	HZKQ 260930214	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.028
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.072
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.055
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	47.8
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.371
017	5F 图书阅览室 2	HZKQ 260930215	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.031
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.124
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.054
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	50.3
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.356
018	5F 图书阅览室 3	HZKQ 260930216	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.021
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.080
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
018	5F 图书阅览室 3	HZKQ 260930216	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.097
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	52.2
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.348
019	5F 图书阅览室 4	HZKQ 260930217	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.037
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.075
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.089
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	56.7
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.354
020	5F 图书阅览室 5	HZKQ 260930218	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.042
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.084
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.103
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	57.1
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.371
021	5F 图书阅览室 6	HZKQ 260930219	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.025
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.095
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.091
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	47.1
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.400
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
022	5F 图书阅览室 7	HZKQ 260930220	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.038
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.071
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.074
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	48.6
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.399
023	5F 图书阅览室 8	HZKQ 260930221	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.029
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.076
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.097
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	40.5
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.407
024	5F 图书阅览室 9	HZKQ 260930222	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.033
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.117
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.072
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	55.6
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.401
025	5F 图书阅览室 10	HZKQ 260930223	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.031
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.094
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
025	5F 图书阅览室 10	HZKQ 260930223	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.017
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	46.6
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.356
026	5F 图书阅览室 11	HZKQ 260930224	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.024
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.095
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.013
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	42.2
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.346
027	5F 图书阅览室 12	HZKQ 260930225	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.029
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.085
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.018
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	39.7
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.340
028	5F 图书阅览室 13	HZKQ 260930226	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.036
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.122
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.013
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	53.2
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.419
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
029	5F 图书阅览室 14	HZKQ 260930227	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.025
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.079
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.095
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	53.2
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.372
030	5F 图书阅览室 15	HZKQ 260930228	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.028
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.109
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.050
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	50.7
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.408
031	4F 数据中心机房 1	HZKQ 260930229	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.032
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.106
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.088
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	55.0
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.403
032	4F 数据中心机房 2	HZKQ 260930230	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.039
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.120
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
032	4F 数据中心机房 2	HZKQ 260930230	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.070
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	41.3
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.379
033	4F 数据中心机房 3	HZKQ 260930231	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.026
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.119
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.048
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	60.2
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.404
034	4F 中会议室 1（1）	HZKQ 260930232	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.037
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.105
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.088
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	53.9
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.359
035	4F 中会议室 1（2）	HZKQ 260930233	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.028
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.104
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.054
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	56.5
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.345
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
036	4F 图书阅览室 1	HZKQ 260930234	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.033
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.087
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.059
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	50.8
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.404
037	4F 图书阅览室 2	HZKQ 260930235	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.035
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.083
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.079
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	36.8
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.349
038	4F 图书阅览室 3	HZKQ 260930236	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.025
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.099
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.051
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	42.3
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.365
039	4F 中会议室 2（1）	HZKQ 260930237	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.025
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.099
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
039	4F 中会议室 2（1）	HZKQ 260930237	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.072
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	57.6
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.393
040	4F 中会议室 2（2）	HZKQ 260930238	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.026
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.076
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.102
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	62.3
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.350
041	4F 党委会议室 1	HZKQ 260930239	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.041
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.112
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.093
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	38.9
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.400
042	4F 党委会议室 2	HZKQ 260930240	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.036
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.096
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.087
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	58.4
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.384
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
043	4F 党委会议室 3	HZKQ 260930241	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.030
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.095
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.099
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	40.9
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.402
044	4F 小会议室	HZKQ 260930242	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.026
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.115
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.100
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	48.7
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.380
045	4F 休息室	HZKQ 260930243	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.036
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.090
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.076
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	39.9
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.367
046	3F 专业部 1	HZKQ 260930244	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.039
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.095
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
046	3F 专业部 1	HZKQ 260930244	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.098
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	53.7
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.347
047	3F 专业部 2	HZKQ 260930245	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.038
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.071
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.093
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	45.3
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.375
048	3F 联合办学 1	HZKQ 260930246	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.030
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.083
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.102
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	53.1
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.346
049	3F 联合办学 2	HZKQ 260930247	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.038
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.108
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.076
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	49.2
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.360
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
050	3F 联合办学 3	HZKQ 260930248	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.035
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.104
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.089
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	55.2
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.346
051	3F 联合办学 4	HZKQ 260930249	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.041
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.105
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.067
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	37.3
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.357
052	3F 联合办学 5	HZKQ 260930250	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.038
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.079
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.090
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	56.2
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.368
053	3F 值班室	HZKQ 260930251	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.031
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.100
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
053	3F 值班室	HZKQ 260930251	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.081
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	51.6
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.365
054	3F 副校长 1	HZKQ 260930252	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.040
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.089
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.086
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	57.9
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.370
055	3F 专业部 3	HZKQ 260930253	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.037
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.122
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.082
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	56.9
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.347
056	3F 副校长 2	HZKQ 260930254	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.034
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.108
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.101
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	51.6
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.368
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
057	3F 副校长 3	HZKQ 260930255	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.032
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.082
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.050
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	60.0
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.348
058	3F 副校长 4	HZKQ 260930256	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.025
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.081
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.050
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	40.2
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.409
059	3F 校长	HZKQ 260930257	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.035
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.086
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.058
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	38.0
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.383
060	3F 办公室	HZKQ 260930258	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.028
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.119
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
060	3F 办公室	HZKQ 260930258	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.066
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	47.6
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.407
061	2F 招生办公室	HZKQ 260930259	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.036
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.093
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.054
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	41.4
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.382
062	2F 信息办	HZKQ 260930260	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.032
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.107
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.058
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	56.9
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.381
063	2F 艺体办	HZKQ 260930261	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.026
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.084
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.078
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	43.4
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.394
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
064	2F 值班室 1	HZKQ 260930262	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.029
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.114
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.051
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	54.8
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.405
065	2F 教科室 2	HZKQ 260930263	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.042
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.124
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.077
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	51.5
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.389
066	2F 值班室 2	HZKQ 260930264	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.037
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.088
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.092
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	58.8
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.374
067	2F 行政办 1	HZKQ 260930265	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.031
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.097
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
067	2F 行政办 1	HZKQ 260930265	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.018
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	48.8
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.269
068	2F 行政办 2	HZKQ 260930266	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.026
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.086
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.016
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	62.8
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.223
069	2F 行政办 3	HZKQ 260930267	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.025
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.092
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.008
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	51.2
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.165
070	2F 党建办	HZKQ 260930268	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.030
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.081
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.008
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	51.7
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.230
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
071	2F 党建办 2	HZKQ 260930269	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.027
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.104
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	59.0
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.176
072	2F 总务处 3	HZKQ 260930270	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.034
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.095
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.017
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	61.4
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.266
073	2F 工会 1	HZKQ 260930271	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.027
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.096
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.014
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	56.9
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.140
074	2F 工会 2	HZKQ 260930272	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.027
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.088
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
074	2F 工会 2	HZKQ 260930272	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.109
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	55.2
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.224
075	2F 办公室	HZKQ 260930273	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.034
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.092
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.076
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	45.0
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.350
076	1F 招生办公室 1	HZKQ 260930274	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.036
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.103
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.101
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	36.9
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.401
077	1F 招生办公室 2（1）	HZKQ 260930275	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.031
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.120
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.057
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	56.4
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.369
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
078	1F 招生办公室 2（2）	HZKQ 260930276	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.037
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.075
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.069
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	40.3
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.357
079	1F 招生办公室 2（3）	HZKQ 260930277	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.037
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.110
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.088
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	58.4
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.393
080	1F 政教处	HZKQ 260930278	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.029
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.103
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.080
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	42.7
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.397
081	1F 展厅 1	HZKQ 260930279	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.025
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.072
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
081	1F 展厅 1	HZKQ 260930279	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.015
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	61.5
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.269
082	1F 展厅 2	HZKQ 260930280	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.032
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.106
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.016
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	60.0
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.231
083	1F 展厅 3	HZKQ 260930281	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.024
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.077
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.011
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	53.0
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.249
084	1F 展厅 4	HZKQ 260930282	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.029
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.094
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.017
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	44.2
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.142
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
085	1F 政教处 3	HZKQ 260930283	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.027
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.124
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.057
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	42.7
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.365
086	1F 教导处	HZKQ 260930284	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.033
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.096
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.073
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	53.4
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.386
087	1F 教导处 2（1）	HZKQ 260930285	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.030
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.093
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.085
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	51.5
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.347
088	1F 教导处 2（2）	HZKQ 260930286	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.040
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.099
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
088	1F 教导处 2（2）	HZKQ 260930286	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.101
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	41.8
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.405
089	1F 总务处	HZKQ 260930287	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.040
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.074
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.046
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	58.5
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.347
090	1F 卫生室	HZKQ 260930288	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.029
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.103
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.052
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	62.2
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.374
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					
以下空白 The following blank					