桓众检测
HUANZHONGJIANCE

四川桓众检测技术有限公司 Sichuan Huanzhong Testing Technology Co., Ltd.
统一社会信用代码：91510114MADY19BP6A Unified Social Credit Code
检验检测机构资质认定证书编号：252303100454 CMA Number
检验检测机构资质认定证书有效期至：2031 年 11 月 24 日 CMA Valid until

检测报告

Test Report

报告编号：SCHZKQ260927-001
Report Number

委托编号：
Entrustment number　HZKQ（检）260927001

项目名称：
Project Name　隆昌市城关职业中学产教融合实训基地 15#宿舍楼室内空气质量检测

项目地址：
Project address　隆昌市界市镇葛藤村

委托单位：
Entrusting unit　四川省隆昌市城关职业中学

检测类型：
Detection type　委托检测

报告日期：
Report date　2026 年 10 月 06 日

检测单位（盖章）：四川桓众检测技术有限公司
Testing unit (seal):Sichuan Huanzhong Testing Technology Co., Ltd.

桓众检测
HUANZHONGJIANCE

声明事项

Declaration Matters

1. 报告封面及检测结果栏未加盖“检验检测专用章或公章”报告无骑缝章，视为无效。复制或部分复制的报告未重新加盖“检验检测专用章或公章”视为无效；未纳入“一单一库”的检测项目，不使用 CMA 标识。

Reports without the official "Inspection and Testing Seal" or company seal on the cover page and test result section, as well as those lacking a cross-stitch seal, shall be deemed invalid. Copies or partial copies of reports that have not been resealed with the "Inspection and Testing Seal" or company seal shall also be considered invalid. Test items not included in the "One Order, One Database" system must not use the CMA mark.

2. 报告无编制人、审核人、授权签字人签字的，视为无效；涂改的报告无效。

A report without the signatures of the preparer, reviewer and authorized signatory shall be deemed invalid. The altered report is invalid.

3. 未经许可，本报告及本机构名称不得用于商业广告宣传。

Without permission, this report and the name of the organization shall not be used for commercial advertising.

4. 本机构仅对本次采样时段的样品批次及结果准确性负责，限值标准由委托方提供。委托方对所提供样品、现场环境及相关信息的真实性负责。

This institution is only responsible for the sample batches and the accuracy of the results during this sampling period. The limit standards are provided by the client. The client is responsible for the authenticity of the samples, on-site environment and related information provided.

5. 未经委托方许可，不得向第三方泄露其商业秘密、技术秘密及报告内容。

Without the permission of the client, no party shall disclose its business secrets, technical secrets or report contents to any third party.

6. 委托方对报告有异议的，应在收到之日起十日内向本机构提出；无法复现样品的，不予受理申诉。

If the client has any objections to the report, they should raise them to this institution within ten days from the date of receipt. Appeals will not be accepted if the samples cannot be reproduced.

7. 本报告发出后，此前所有相关报告均无效，并取代之前发布的任何形式的初步报告；如发现报告存在问题，本机构有权收回。

When this report is issued, all previous relevant reports are invalid and supersede any previous preliminary report issued; The Agency reserves the right to withdraw the report if any problems are found.

8. 本报告正本一式两份，委托方与机构各一份。

This report is in duplicate, with one original copy for the client and one for the institution.

9. 本报告的解释权归本机构所有，未经许可，任何第三方不得解释。本报告仅提供给委托方，其他方使用所产生的责任由其自行承担。

The interpretation right of this report belongs to this institution. Without permission, no third party may interpret it. This report is provided only to the client. Any responsibility arising from the use by other parties shall be borne by themselves.

地　　址：四川省成都市成华区航天路 118 号 2 号楼 1 单元 13 层 1301 号
Address

电　　话：028-63057544
Telephone

邮政编码：610050
postcode

电子邮箱：SichuanHuanzhong@163.com
Email address

报告解释员：15114030725
Report interpreter

报告编号：SCHZKQ260927-001
Report Number

检测报告
Test report

委托单位 Entrusting unit	四川省隆昌市城关职业中学	
项目地址 Project address	隆昌市界市镇葛藤村	
样品来源 Sample source	现场采样	
采样日期 Sampling date	2026 年 09 月 27 日	
采样员 Sampler	吴鑫红/中级化学检验员（证书编号：CSM250441002963）	
采样监督员 Sampling Supervisor	李岱奇	
样品数量 Sample quantity	200 个检测点样品	
检测指标 Detection index	甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、氡、总挥发性有机化合物（TVOC）	
样品状态/样品保存 Sample status/Sample preservation	密封完好，标识清晰，无破损 甲醛、氨：室温避光保存 苯、甲苯、二甲苯：室温避光保存 总挥发性有机化合物（TVOC）：室温避光保存	
现场环境条件 On-site environmental conditions	大气压：96.2kPa Atmospheric pressure	温度：24.7～26.2℃ Temperature
	相对湿度：67.1% Relative humidity	
分析日期 Analysis date	2026 年 09 月 27 日 ～ 2026 年 10 月 01 日	
分析员 Analyst	于晓雪/高级食品检验员（证书编号：Y000051001032243000383）/（理化部分） 文军/高级化学检验员（证书编号：CSM250341012405）/（气相部分）	
检测指标的测定方法 The determination method of detection indicators	甲醛：AHMT 分光光度法 GB/T 18204.2-2025 苯、甲苯、二甲苯：GB 50325-2020（附录 D） 总挥发性有机化合物（TVOC）：GB 50325-2020(附录 E) 氨：靛酚蓝分光光度法 GB/T 18204.2-2025 氡：闪烁室法 GB/T 18204.1-2025	

报告编号 ： SCHZKQ260927-001
Report Number

检测报告
Test report

检测主要仪器 Test the main instruments			
设备名称 Device name	设备品牌/型号 Equipment brand/Model	测量范围 Measurement range	溯源有效期至 Traceability is valid until
智能高精度综合校准仪 Intelligent high precision integrated calibrator	崂应/8040 型	10mL/min ~ 2L/min	2027/08/16
便携式流量压力综合校准装置 Portable flow and pressure integrated calibration device	众瑞/ZR-5411 型	10mL/min ~ 2L/min	2027/08/16
可见分光光度计 Visible spectrophotometer	佑科/723N	330 ~ 1100nm	2026/11/02
气相色谱仪 Gas chromatograph	福立/GC9790 II	≤5×10-12g/s[n-C16]	2028/05/29
智能环境空气/颗粒物综合采样器 Intelligent environmental air/particulate matter comprehensive sampler	海纳/2050 型	0 ~ 1.0L/min	2026/11/02
环境空气综合采样器 Comprehensive environmental air sampler	崂应/2050 型	0 ~ 1.0L/min	2026/11/02
便携式测氡仪 Portable radon detector	方圆/FYCDY	3 ~ 100000Bq/m³	2026/11/03
环境氡测量仪 Environmental radon measuring instrument	核地科技/FD216	3 ~ 100000Bq/m³	2026/11/03
检测结果 Test result	参照检测指标的测定方法及相关要求，对现场采样的指标样品进行检测，并提供实测数据，具体详见检测结果表。 （机构盖章）		
备注 Note			

编制人 ：
Prepared by

审核人 ：
Reviewer

签发人（授权签字人） ：
Signatory (Authorized Signatory)

签发日期 ： 2026 年 10 月 06 日
Date of issue

报告编号：SCHZKQ260927-001
Report Number

检测结果表
Test Result table

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
001	15#501	HZKQ 260927001	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.039
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.103
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.016
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	36.9
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.184
002	15#502	HZKQ 260927002	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.027
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.085
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.016
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	36.9
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.264
003	15#503	HZKQ 260927003	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.038
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.083
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.021
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	48.6
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.195
004	15#504	HZKQ 260927004	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.025
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.084
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
004	15#504	HZKQ 260927004	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.020
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	47.9
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.115
005	15#505	HZKQ 260927005	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.030
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.106
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.022
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	52.2
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.227
006	15#506	HZKQ 260927006	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.031
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.105
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.024
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	51.5
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.170
007	15#507	HZKQ 260927007	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.036
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.108
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.008
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	46.1
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.145
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
008	15#508	HZKQ 260927008	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.030
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.091
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.014
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	51.8
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.199
009	15#509	HZKQ 260927009	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.031
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.117
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.021
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	59.9
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.198
010	15#510	HZKQ 260927010	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.036
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.092
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.014
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	53.7
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.121
011	15#511	HZKQ 260927011	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.034
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.106
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。

Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
011	15#511	HZKQ 260927011	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.026
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	52.1
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.255
012	15#512	HZKQ 260927012	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.027
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.092
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.025
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	45.5
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.114
013	15#513	HZKQ 260927013	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.025
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.097
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.016
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	40.2
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.158
014	15#514	HZKQ 260927014	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.040
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.103
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.012
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	52.0
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.257
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
015	15#515	HZKQ 260927015	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.022
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.074
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.021
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	42.9
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.268
016	15#516	HZKQ 260927016	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.025
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.086
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.026
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	43.6
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.155
017	15#517	HZKQ 260927017	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.038
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.071
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	53.3
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.149
018	15#518	HZKQ 260927018	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.040
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.111
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
018	15#518	HZKQ 260927018	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.017
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	62.8
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.254
019	15#519	HZKQ 260927019	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.035
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.123
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.019
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	49.2
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.136
020	15#520	HZKQ 260927020	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.027
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.118
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.018
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	41.1
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.243
021	15#521	HZKQ 260927021	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.036
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.080
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.025
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	41.7
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.143
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
022	15#522	HZKQ 260927022	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.032
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.097
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.015
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	48.1
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.266
023	15#523	HZKQ 260927023	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.021
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.098
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.016
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	47.0
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.233
024	15#524	HZKQ 260927024	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.020
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.071
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.025
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	37.9
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.213
025	15#525	HZKQ 260927025	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.036
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.101
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
025	15#525	HZKQ 260927025	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.015
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	58.2
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.214
026	15#526	HZKQ 260927026	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.037
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.094
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.013
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	47.1
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.153
027	15#527	HZKQ 260927027	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.032
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.108
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.024
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	52.7
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.128
028	15#528	HZKQ 260927028	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.030
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.119
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.014
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	41.3
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.247
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
029	15#529	HZKQ 260927029	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.021
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.112
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.015
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	44.2
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.270
030	15#530	HZKQ 260927030	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.028
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.074
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.011
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	47.5
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.235
031	15#531	HZKQ 260927031	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.028
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.094
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.017
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	56.6
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.125
032	15#532	HZKQ 260927032	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.036
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.075
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
032	15#532	HZKQ 260927032	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.018
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	55.4
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.247
033	15#533	HZKQ 260927033	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.027
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.122
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.011
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	47.2
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.217
034	15#534	HZKQ 260927034	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.030
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.106
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.016
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	46.5
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.245
035	15#535	HZKQ 260927035	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.036
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.101
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.023
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	57.7
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.186
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
036	15#536	HZKQ 260927036	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.041
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.103
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.015
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	45.2
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.114
037	15#537	HZKQ 260927037	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.034
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.100
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.022
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	52.9
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.267
038	15#538	HZKQ 260927038	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.025
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.073
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.024
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	48.1
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.113
039	15#539	HZKQ 260927039	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.038
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.078
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
039	15#539	HZKQ 260927039	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.024
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	47.1
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.242
040	15#540	HZKQ 260927040	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.028
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.087
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.017
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	47.4
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.215
041	15#401	HZKQ 260927041	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.025
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.086
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.019
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	52.4
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.211
042	15#402	HZKQ 260927042	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.023
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.082
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.025
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	44.7
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.115
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
043	15#403	HZKQ 260927043	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.036
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.083
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	38.9
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.159
044	15#404	HZKQ 260927044	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.039
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.114
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.008
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	46.0
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.278
045	15#405	HZKQ 260927045	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.021
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.089
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.016
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	44.9
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.219
046	15#406	HZKQ 260927046	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.039
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.117
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
046	15#406	HZKQ 260927046	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.019
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	46.0
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.122
047	15#407	HZKQ 260927047	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.028
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.113
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.015
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	61.3
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.137
048	15#408	HZKQ 260927048	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.023
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.111
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.018
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	62.6
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.133
049	15#409	HZKQ 260927049	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.038
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.078
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.013
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	62.5
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.268

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
050	15#410	HZKQ 260927050	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.037
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.109
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.022
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	42.4
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.266
051	15#411	HZKQ 260927051	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.038
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.112
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.019
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	51.6
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.154
052	15#412	HZKQ 260927052	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.040
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.111
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.021
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	57.2
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.117
053	15#413	HZKQ 260927053	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.025
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.104
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
053	15#413	HZKQ 260927053	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.012
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	41.0
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.255
054	15#414	HZKQ 260927054	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.039
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.073
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.021
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	62.9
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.247
055	15#415	HZKQ 260927055	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.034
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.095
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.018
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	48.8
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.201
056	15#416	HZKQ 260927056	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.037
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.119
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.010
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	37.4
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.227
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
057	15#417	HZKQ 260927057	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.036
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.106
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.008
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	55.1
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.169
058	15#418	HZKQ 260927058	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.038
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.090
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.022
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	62.7
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.144
059	15#419	HZKQ 260927059	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.031
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.077
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.010
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	39.3
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.155
060	15#420	HZKQ 260927060	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.039
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.100
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
060	15#420	HZKQ 260927060	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.008
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	39.5
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.174
061	15#421	HZKQ 260927061	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.027
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.100
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.023
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	37.0
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.119
062	15#422	HZKQ 260927062	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.022
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.097
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.012
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	44.4
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.141
063	15#423	HZKQ 260927063	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.039
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.071
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.013
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	51.2
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.129
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
064	15#424	HZKQ 260927064	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.030
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.085
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.008
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	59.4
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.265
065	15#425	HZKQ 260927065	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.025
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.101
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.020
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	62.0
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.160
066	15#426	HZKQ 260927066	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.038
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.076
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.010
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	53.1
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.238
067	15#427	HZKQ 260927067	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.035
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.090
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
067	15#427	HZKQ 260927067	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.017
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	54.0
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.182
068	15#428	HZKQ 260927068	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.029
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.115
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.014
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	58.2
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.164
069	15#429	HZKQ 260927069	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.032
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.094
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.010
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	41.7
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.160
070	15#430	HZKQ 260927070	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.031
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.076
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.019
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	39.9
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.267
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
071	15#431	HZKQ 260927071	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.022
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.095
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.024
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	46.7
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.255
072	15#432	HZKQ 260927072	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.036
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.114
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.010
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	48.7
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.217
073	15#433	HZKQ 260927073	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.021
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.084
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.016
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	46.1
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.250
074	15#434	HZKQ 260927074	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.035
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.099
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
074	15#434	HZKQ 260927074	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.019
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	46.8
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.113
075	15#435	HZKQ 260927075	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.041
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.109
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.022
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	58.5
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.114
076	15#436	HZKQ 260927076	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.038
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.090
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.015
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	50.4
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.177
077	15#437	HZKQ 260927077	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.037
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.088
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.013
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	56.7
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.117
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
078	15#438	HZKQ 260927078	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.036
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.108
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.013
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	60.9
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.198
079	15#439	HZKQ 260927079	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.039
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.087
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.025
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	52.4
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.255
080	15#440	HZKQ 260927080	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.030
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.081
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	38.1
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.129
081	15#301	HZKQ 260927081	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.037
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.093
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
081	15#301	HZKQ 260927081	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.011
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	49.9
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.248
082	15#302	HZKQ 260927082	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.039
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.073
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.008
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	56.1
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.277
083	15#303	HZKQ 260927083	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.040
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.120
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.024
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	59.2
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.272
084	15#304	HZKQ 260927084	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.041
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.109
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.025
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	43.4
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.270
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
085	15#305	HZKQ 260927085	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.031
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.081
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.020
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	39.3
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.215
086	15#306	HZKQ 260927086	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.033
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.114
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.018
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	39.2
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.126
087	15#307	HZKQ 260927087	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.040
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.075
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.020
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	41.5
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.275
088	15#308	HZKQ 260927088	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.029
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.073
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。

Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
088	15#308	HZKQ 260927088	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.017
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	57.9
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.158
089	15#309	HZKQ 260927089	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.029
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.094
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.018
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	60.3
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.198
090	15#310	HZKQ 260927090	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.039
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.092
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.010
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	44.2
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.127
091	15#311	HZKQ 260927091	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.036
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.097
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.025
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	50.8
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.173

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
092	15#312	HZKQ 260927092	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.039
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.118
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.020
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	61.9
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.144
093	15#313	HZKQ 260927093	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.026
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.109
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.018
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	59.1
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.224
094	15#314	HZKQ 260927094	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.028
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.078
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.022
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	53.2
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.211
095	15#315	HZKQ 260927095	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.040
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.091
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
095	15#315	HZKQ 260927095	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.014
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	49.8
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.196
096	15#316	HZKQ 260927096	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.023
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.098
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.019
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	45.0
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.160
097	15#317	HZKQ 260927097	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.022
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.118
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.016
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	59.1
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.248
098	15#318	HZKQ 260927098	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.026
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.116
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.026
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	51.6
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.261
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
099	15#319	HZKQ 260927099	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.022
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.102
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.011
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	53.9
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.190
100	15#320	HZKQ 260927100	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.033
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.105
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.019
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	60.7
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.115
101	15#321	HZKQ 260927101	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.036
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.096
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.026
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	42.2
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.191
102	15#322	HZKQ 260927102	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.039
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.112
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
102	15#322	HZKQ 260927102	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.019
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	60.9
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.115
103	15#323	HZKQ 260927103	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.026
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.093
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	52.5
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.206
104	15#324	HZKQ 260927104	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.033
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.093
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.013
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	47.9
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.184
105	15#325	HZKQ 260927105	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.034
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.093
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.017
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	44.0
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.186
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
106	15#326	HZKQ 260927106	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.031
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.100
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.011
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	51.3
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.230
107	15#327	HZKQ 260927107	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.041
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.082
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.015
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	54.4
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.176
108	15#328	HZKQ 260927108	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.039
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.107
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.021
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	50.4
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.157
109	15#329	HZKQ 260927109	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.024
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.095
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
109	15#329	HZKQ 260927109	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.018
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	60.4
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.266
110	15#330	HZKQ 260927110	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.037
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.077
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.019
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	38.8
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.276
111	15#331	HZKQ 260927111	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.025
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.099
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.021
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	36.6
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.259
112	15#332	HZKQ 260927112	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.031
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.086
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.020
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	59.5
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.197
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
113	15#333	HZKQ 260927113	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.031
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.074
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.008
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	57.1
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.271
114	15#334	HZKQ 260927114	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.020
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.116
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.019
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	37.2
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.250
115	15#335	HZKQ 260927115	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.034
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.076
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.011
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	44.9
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.135
116	15#336	HZKQ 260927116	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.036
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.097
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
116	15#336	HZKQ 260927116	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.018
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	58.5
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.253
117	15#337	HZKQ 260927117	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.034
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.077
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.020
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	49.6
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.129
118	15#338	HZKQ 260927118	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.030
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.120
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.015
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	57.1
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.263
119	15#339	HZKQ 260927119	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.035
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.086
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.026
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	51.0
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.136
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
120	15#340	HZKQ 260927120	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.029
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.095
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	44.4
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.207
121	15#201	HZKQ 260927121	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.038
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.074
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.017
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	60.0
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.210
122	15#202	HZKQ 260927122	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.037
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.106
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.016
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	48.3
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.237
123	15#203	HZKQ 260927123	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.039
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.107
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
123	15#203	HZKQ 260927123	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.019
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	58.0
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.197
124	15#204	HZKQ 260927124	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.032
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.086
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.012
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	54.3
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.220
125	15#205	HZKQ 260927125	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.035
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.077
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.026
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	50.4
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.263
126	15#206	HZKQ 260927126	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.020
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.124
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.015
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	59.9
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.203
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
127	15#207	HZKQ 260927127	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.030
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.078
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.013
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	62.1
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.266
128	15#208	HZKQ 260927128	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.041
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.121
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.014
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	59.7
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.237
129	15#209	HZKQ 260927129	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.030
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.078
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.010
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	41.0
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.183
130	15#210	HZKQ 260927130	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.020
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.086
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
130	15#210	HZKQ 260927130	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.015
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	41.9
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.174
131	15#211	HZKQ 260927131	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.024
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.098
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.025
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	51.3
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.149
132	15#212	HZKQ 260927132	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.035
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.084
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.016
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	53.1
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.252
133	15#213	HZKQ 260927133	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.022
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.119
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	61.7
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.180
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
134	15#214	HZKQ 260927134	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.026
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.093
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.011
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	47.1
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.143
135	15#215	HZKQ 260927135	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.038
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.111
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	40.4
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.167
136	15#216	HZKQ 260927136	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.039
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.083
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.016
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	43.9
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.175
137	15#217	HZKQ 260927137	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.033
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.104
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
137	15#217	HZKQ 260927137	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.014
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	36.4
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.239
138	15#218	HZKQ 260927138	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.028
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.081
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.014
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	62.3
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.198
139	15#219	HZKQ 260927139	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.023
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.101
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.016
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	52.6
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.164
140	15#220	HZKQ 260927140	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.039
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.085
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.021
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	44.4
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.274
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
141	15#221	HZKQ 260927141	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.031
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.113
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.008
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	61.0
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.244
142	15#222	HZKQ 260927142	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.021
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.101
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.008
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	46.1
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.191
143	15#223	HZKQ 260927143	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.033
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.124
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.010
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	45.9
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.199
144	15#224	HZKQ 260927144	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.027
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.074
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
144	15#224	HZKQ 260927144	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.025
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	55.7
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.173
145	15#225	HZKQ 260927145	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.035
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.096
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.025
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	56.1
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.275
146	15#226	HZKQ 260927146	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.035
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.120
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.023
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	57.6
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.183
147	15#227	HZKQ 260927147	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.041
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.112
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.020
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	51.7
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.258
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
148	15#228	HZKQ 260927148	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.032
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.103
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.014
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	37.5
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.244
149	15#229	HZKQ 260927149	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.022
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.071
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.019
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	59.9
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.179
150	15#230	HZKQ 260927150	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.032
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.071
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.017
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	46.3
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.172
151	15#231	HZKQ 260927151	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.037
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.084
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
151	15#231	HZKQ 260927151	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.022
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	52.2
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.134
152	15#232	HZKQ 260927152	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.028
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.124
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.026
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	45.6
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.159
153	15#233	HZKQ 260927153	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.027
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.089
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.016
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	57.4
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.248
154	15#234	HZKQ 260927154	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.036
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.073
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.023
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	38.5
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.259
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
155	15#235	HZKQ 260927155	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.032
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.096
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.017
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	62.2
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.219
156	15#236	HZKQ 260927156	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.039
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.100
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.021
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	55.2
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.139
157	15#237	HZKQ 260927157	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.040
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.082
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.016
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	54.0
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.130
158	15#238	HZKQ 260927158	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.024
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.103
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
158	15#238	HZKQ 260927158	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.008
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	48.0
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.224
159	15#239	HZKQ 260927159	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.028
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.101
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	51.9
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.250
160	15#240	HZKQ 260927160	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.036
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.108
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.023
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	57.2
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.226
161	15#101	HZKQ 260927161	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.020
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.122
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.012
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	54.6
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.126
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
162	15#102	HZKQ 260927162	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.028
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.094
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.025
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	51.9
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.246
163	15#103	HZKQ 260927163	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.027
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.124
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.012
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	52.0
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.203
164	15#104	HZKQ 260927164	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.022
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.083
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.023
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	46.5
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.127
165	15#105	HZKQ 260927165	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.040
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.121
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
165	15#105	HZKQ 260927165	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.018
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	37.8
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.196
166	15#106	HZKQ 260927166	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.030
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.088
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.013
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	41.1
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.270
167	15#107	HZKQ 260927167	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.033
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.088
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.024
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	47.1
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.241
168	15#108	HZKQ 260927168	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.031
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.089
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.012
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	42.5
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.176

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
169	15#109	HZKQ 260927169	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.036
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.095
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.012
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	41.2
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.220
170	15#110	HZKQ 260927170	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.032
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.076
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.008
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	51.0
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.112
171	15#111	HZKQ 260927171	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.029
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.078
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.014
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	61.9
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.166
172	15#112	HZKQ 260927172	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.030
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.090
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
172	15#112	HZKQ 260927172	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.023
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	40.3
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.187
173	15#113	HZKQ 260927173	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.036
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.122
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.017
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	58.5
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.116
174	15#114	HZKQ 260927174	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.041
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.121
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.023
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	51.8
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.226
175	15#115	HZKQ 260927175	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.025
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.081
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.014
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	39.1
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.217
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
176	15#116	HZKQ 260927176	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.039
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.111
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.025
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	54.4
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.128
177	15#117	HZKQ 260927177	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.026
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.098
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.023
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	48.7
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.237
178	15#118	HZKQ 260927178	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.029
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.096
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.015
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	59.4
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.183
179	15#119	HZKQ 260927179	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.031
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.104
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
179	15#119	HZKQ 260927179	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.023
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	58.2
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.150
180	15#120	HZKQ 260927180	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.038
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.113
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.008
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	53.6
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.137
181	15#121	HZKQ 260927181	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.041
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.107
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.025
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	44.6
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.246
182	15#122	HZKQ 260927182	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.031
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.089
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.023
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	44.1
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.189
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
183	15#123	HZKQ 260927183	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.030
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.107
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	55.9
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.257
184	15#124	HZKQ 260927184	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.039
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.098
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.017
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	53.6
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.210
185	15#125	HZKQ 260927185	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.040
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.081
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.018
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	38.4
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.211
186	15#126	HZKQ 260927186	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.031
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.080
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
186	15#126	HZKQ 260927186	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.023
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	59.4
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.183
187	15#127	HZKQ 260927187	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.033
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.110
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.014
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	51.3
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.262
188	15#128	HZKQ 260927188	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.040
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.092
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.013
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	46.9
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.220
189	15#129	HZKQ 260927189	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.023
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.116
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.010
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	52.1
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.151
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
190	15#130	HZKQ 260927190	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.038
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.116
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.025
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	40.3
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.220
191	15#131	HZKQ 260927191	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.037
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.078
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.016
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	54.3
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.180
192	15#132	HZKQ 260927192	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.035
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.102
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.022
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	52.2
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.162
193	15#133	HZKQ 260927193	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.033
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.123
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
193	15#133	HZKQ 260927193	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.015
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	36.0
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.247
194	15#134	HZKQ 260927194	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.034
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.084
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.025
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	43.8
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.195
195	15#135	HZKQ 260927195	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.031
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.103
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.018
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	46.3
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.142
196	15#136	HZKQ 260927196	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.021
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.103
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.017
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	38.9
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.257
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
197	15#137	HZKQ 260927197	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.033
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.078
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.020
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	55.7
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.193
198	15#138	HZKQ 260927198	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.024
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.110
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	44.7
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.174
199	15#139	HZKQ 260927199	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.038
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.106
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.017
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	38.6
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.247
200	15#140	HZKQ 260927200	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.030
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.116
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
200	15#140	HZKQ 260927200	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.010
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	38.8
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.225
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					
以下空白 The following blank					