桓众检测
HUANZHONGJIANCE

四川桓众检测技术有限公司 Sichuan Huanzhong Testing Technology Co., Ltd.
统一社会信用代码：91510114MADY19BP6A Unified Social Credit Code
检验检测机构资质认定证书编号：252303100454 CMA Number
检验检测机构资质认定证书有效期至：2031 年 11 月 24 日 CMA Valid until

检测报告

Test Report

报告编号：SCHZKQ261003-002
Report Number

委托编号：
Entrustment number　HZKQ（检）261003002

项目名称：
Project Name　隆昌市城关职业中学产教融合实训基地 13#宿舍楼室内空气质量检测

项目地址：
Project address　隆昌市界市镇葛藤村

委托单位：
Entrusting unit　四川省隆昌市城关职业中学

检测类型：
Detection type　委托检测

报告日期：
Report date　2026 年 10 月 06 日

检测单位（盖章）：四川桓众检测技术有限公司
Testing unit (seal):Sichuan Huanzhong Testing Technology Co., Ltd.

桓众检测
HUANZHONGJIANCE

声明事项

Declaration Matters

1. 报告封面及检测结果栏未加盖“检验检测专用章或公章”报告无骑缝章，视为无效。复制或部分复制的报告未重新加盖“检验检测专用章或公章”视为无效；未纳入“一单一库”的检测项目，不使用 CMA 标识。

Reports without the official "Inspection and Testing Seal" or company seal on the cover page and test result section, as well as those lacking a cross-stitch seal, shall be deemed invalid. Copies or partial copies of reports that have not been resealed with the "Inspection and Testing Seal" or company seal shall also be considered invalid. Test items not included in the "One Order, One Database" system must not use the CMA mark.

2. 报告无编制人、审核人、授权签字人签字的，视为无效；涂改的报告无效。

A report without the signatures of the preparer, reviewer and authorized signatory shall be deemed invalid. The altered report is invalid.

3. 未经许可，本报告及本机构名称不得用于商业广告宣传。

Without permission, this report and the name of the organization shall not be used for commercial advertising.

4. 本机构仅对本次采样时段的样品批次及结果准确性负责，限值标准由委托方提供。委托方对所提供样品、现场环境及相关信息的真实性负责。

This institution is only responsible for the sample batches and the accuracy of the results during this sampling period. The limit standards are provided by the client. The client is responsible for the authenticity of the samples, on-site environment and related information provided.

5. 未经委托方许可，不得向第三方泄露其商业秘密、技术秘密及报告内容。

Without the permission of the client, no party shall disclose its business secrets, technical secrets or report contents to any third party.

6. 委托方对报告有异议的，应在收到之日起十日内向本机构提出；无法复现样品的，不予受理申诉。

If the client has any objections to the report, they should raise them to this institution within ten days from the date of receipt. Appeals will not be accepted if the samples cannot be reproduced.

7. 本报告发出后，此前所有相关报告均无效，并取代之前发布的任何形式的初步报告；如发现报告存在问题，本机构有权收回。

When this report is issued, all previous relevant reports are invalid and supersede any previous preliminary report issued; The Agency reserves the right to withdraw the report if any problems are found.

8. 本报告正本一式两份，委托方与机构各一份。

This report is in duplicate, with one original copy for the client and one for the institution.

9. 本报告的解释权归本机构所有，未经许可，任何第三方不得解释。本报告仅提供给委托方，其他方使用所产生的责任由其自行承担。

The interpretation right of this report belongs to this institution. Without permission, no third party may interpret it. This report is provided only to the client. Any responsibility arising from the use by other parties shall be borne by themselves.

地　　址：四川省成都市成华区航天路 118 号 2 号楼 1 单元 13 层 1301 号
Address

电　　话：028-63057544
Telephone

邮政编码：610050
postcode

电子邮箱：SichuanHuanzhong@163.com
Email address

报告解释员：15114030725
Report interpreter

报告编号：SCHZKQ261003-002
Report Number

检测报告
Test report

委托单位 Entrusting unit	四川省隆昌市城关职业中学	
项目地址 Project address	隆昌市界市镇葛藤村	
样品来源 Sample source	现场采样	
采样日期 Sampling date	2026 年 10 月 03 日	
采样员 Sampler	吴鑫红/中级化学检验员（证书编号：CSM250441002963）	
采样监督员 Sampling Supervisor	李岱奇	
样品数量 Sample quantity	78 个检测点样品	
检测指标 Detection index	甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、氡、总挥发性有机化合物（TVOC）	
样品状态/样品保存 Sample status/Sample preservation	密封完好，标识清晰，无破损 甲醛、氨：室温避光保存 苯、甲苯、二甲苯：室温避光保存 总挥发性有机化合物（TVOC）：室温避光保存	
现场环境条件 On-site environmental conditions	大气压：97.1kPa Atmospheric pressure	温度：22.3～23.8℃ Temperature
	相对湿度：67.3% Relative humidity	
分析日期 Analysis date	2026 年 10 月 03 日 ～ 2026 年 10 月 06 日	
分析员 Analyst	于晓雪/高级食品检验员（证书编号：Y000051001032243000383）/（理化部分） 文军/高级化学检验员（证书编号：CSM250341012405）/（气相部分）	
检测指标的测定方法 The determination method of detection indicators	甲醛：AHMT 分光光度法 GB/T 18204.2-2025 苯、甲苯、二甲苯：GB 50325-2020（附录 D） 总挥发性有机化合物（TVOC）：GB 50325-2020(附录 E) 氨：靛酚蓝分光光度法 GB/T 18204.2-2025 氡：闪烁室法 GB/T 18204.1-2025	

报告编号 ： SCHZKQ261003-002
Report Number

检测报告
Test report

检测主要仪器 Test the main instruments			
设备名称 Device name	设备品牌/型号 Equipment brand/Model	测量范围 Measurement range	溯源有效期至 Traceability is valid until
智能高精度综合校准仪 Intelligent high precision integrated calibrator	崂应/8040 型	10mL/min ~ 2L/min	2027/08/16
便携式流量压力综合校准装置 Portable flow and pressure integrated calibration device	众瑞/ZR-5411 型	10mL/min ~ 2L/min	2027/08/16
可见分光光度计 Visible spectrophotometer	佑科/723N	330 ~ 1100nm	2026/11/02
气相色谱仪 Gas chromatograph	福立/GC9790 II	≤5×10-12g/s[n-C16]	2028/05/29
智能环境空气/颗粒物综合采样器 Intelligent environmental air/particulate matter comprehensive sampler	海纳/2050 型	0 ~ 1.0L/min	2026/11/02
环境空气综合采样器 Comprehensive environmental air sampler	崂应/2050 型	0 ~ 1.0L/min	2026/11/02
便携式测氡仪 Portable radon detector	方圆/FYCDY	3 ~ 100000Bq/m³	2026/11/03
环境氡测量仪 Environmental radon measuring instrument	核地科技/FD216	3 ~ 100000Bq/m³	2026/11/03
检测结果 Test result	参照检测指标的测定方法及相关要求，对现场采样的指标样品进行检测，并提供实测数据，具体详见检测结果表。 （机构盖章）		
备注 Note			

编制人 ：
Prepared by

审核人 ：
Reviewer

签发人（授权签字人） ：
Signatory (Authorized Signatory)

签发日期 ： 2026 年 10 月 06 日
Date of issue

报告编号：SCHZKQ261003-002
Report Number

检测结果表
Test Result table

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
001	508	HZKQ 261003001	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.036
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.099
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.006
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	54.9
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.138
002	507	HZKQ 261003002	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.024
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.077
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.010
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	42.9
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.185
003	509	HZKQ 261003003	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.031
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.079
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.010
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	37.3
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.164
004	506	HZKQ 261003004	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.040
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.118
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
004	506	HZKQ 261003004	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.008
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	41.0
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.233
005	510	HZKQ 261003005	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.032
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.074
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	38.9
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.235
006	505	HZKQ 261003006	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.039
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.076
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.010
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	49.5
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.169
007	511	HZKQ 261003007	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.040
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.076
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.006
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	61.8
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.128
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
008	512	HZKQ 261003008	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.020
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.124
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.012
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	40.0
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.147
009	504	HZKQ 261003009	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.022
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.123
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.011
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	52.8
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.231
010	503	HZKQ 261003010	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.036
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.122
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.005
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	59.3
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.201
011	513	HZKQ 261003011	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.025
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.099
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
011	513	HZKQ 261003011	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.007
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	55.4
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.177
012	514	HZKQ 261003012	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.033
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.099
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	62.0
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.115
013	502	HZKQ 261003013	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.036
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.124
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.007
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	44.9
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.198
014	515	HZKQ 261003014	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.027
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.082
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	44.8
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.211
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
015	501	HZKQ 261003015	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.031
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.116
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.011
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	59.5
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.184
016	401	HZKQ 261003016	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.032
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.085
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.008
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	39.8
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.197
017	402	HZKQ 261003017	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.025
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.123
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.008
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	52.1
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.245
018	403	HZKQ 261003018	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.030
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.110
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
018	403	HZKQ 261003018	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.008
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	57.9
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.160
019	404	HZKQ 261003019	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.025
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.094
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.013
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	47.4
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.161
020	405	HZKQ 261003020	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.030
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.110
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.006
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	54.2
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.246
021	406	HZKQ 261003021	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.026
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.111
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.010
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	50.4
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.124

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
022	407	HZKQ 261003022	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.039
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.108
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.005
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	50.1
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.185
023	408	HZKQ 261003023	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.021
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.079
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.008
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	39.0
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.242
024	409	HZKQ 261003024	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.036
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.073
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.006
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	51.6
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.246
025	410	HZKQ 261003025	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.041
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.119
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
025	410	HZKQ 261003025	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.005
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	51.8
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.162
026	411	HZKQ 261003026	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.028
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.101
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.012
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	62.9
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.145
027	412	HZKQ 261003027	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.025
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.123
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.007
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	55.7
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.188
028	413	HZKQ 261003028	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.025
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.107
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.012
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	40.5
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.208
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
029	414	HZKQ 261003029	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.027
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.081
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.008
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	52.5
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.145
030	415	HZKQ 261003030	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.038
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.113
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.005
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	36.9
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.210
031	301	HZKQ 261003031	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.027
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.109
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.005
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	38.7
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.178
032	302	HZKQ 261003032	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.041
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.112
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
032	302	HZKQ 261003032	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.006
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	49.5
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.170
033	303	HZKQ 261003033	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.025
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.101
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	45.1
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.129
034	304	HZKQ 261003034	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.029
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.107
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.008
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	55.5
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.167
035	305	HZKQ 261003035	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.020
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.106
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.012
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	38.3
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.191
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
036	306	HZKQ 261003036	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.033
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.089
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	43.6
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.182
037	307	HZKQ 261003037	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.028
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.082
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.005
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	37.0
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.135
038	308	HZKQ 261003038	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.038
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.079
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	60.4
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.153
039	309	HZKQ 261003039	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.024
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.089
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
039	309	HZKQ 261003039	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.010
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	47.0
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.153
040	310	HZKQ 261003040	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.029
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.102
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.013
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	43.5
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.133
041	311	HZKQ 261003041	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.036
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.103
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	57.0
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.125
042	312	HZKQ 261003042	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.034
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.099
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	62.5
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.176

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
043	313	HZKQ 261003043	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.049
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.095
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.003
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.007
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	52.1
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.134
044	314	HZKQ 261003044	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.051
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.100
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.006
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	37.0
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.140
045	315	HZKQ 261003045	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.050
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.076
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.010
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	56.1
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.229
046	201	HZKQ 261003046	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.050
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.087
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。

Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
046	201	HZKQ 261003046	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.010
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	62.8
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.215
047	202	HZKQ 261003047	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.058
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.082
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.006
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	39.1
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.190
048	203	HZKQ 261003048	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.048
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.104
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.007
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	58.2
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.230
049	204	HZKQ 261003049	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.057
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.094
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.011
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	57.7
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.249
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
050	205	HZKQ 261003050	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.056
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.102
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.013
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	59.4
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.215
051	206	HZKQ 261003051	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.048
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.112
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.011
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	55.2
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.192
052	207	HZKQ 261003052	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.047
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.077
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.006
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	60.6
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.206
053	208	HZKQ 261003053	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.049
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.109
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
053	208	HZKQ 261003053	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.012
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	37.0
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.146
054	209	HZKQ 261003054	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.052
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.122
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.006
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	59.6
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.153
055	210	HZKQ 261003055	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.045
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.120
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.012
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	48.0
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.197
056	211	HZKQ 261003056	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.046
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.073
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.011
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	57.1
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.150

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
057	212	HZKQ 261003057	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.050
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.089
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.010
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	43.6
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.237
058	213	HZKQ 261003058	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.048
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.109
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	51.2
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.233
059	214	HZKQ 261003059	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.041
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.094
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.013
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	55.6
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.196
060	215	HZKQ 261003060	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.045
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.108
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
060	215	HZKQ 261003060	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.005
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	53.3
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.210
061	101	HZKQ 261003061	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.054
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.081
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.007
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	60.5
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.197
062	102	HZKQ 261003062	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.050
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.102
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	58.7
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.224
063	103	HZKQ 261003063	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.056
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.097
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.007
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	56.6
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.119
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
064	104	HZKQ 261003064	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.056
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.087
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.013
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	54.8
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.129
065	105	HZKQ 261003065	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.053
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.072
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.011
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	42.1
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.193
066	106	HZKQ 261003066	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.053
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.112
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.011
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	38.2
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.171
067	108	HZKQ 261003067	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.056
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.076
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。

Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
067	108	HZKQ 261003067	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.011
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	37.6
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.246
068	109	HZKQ 261003068	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.058
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.090
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	59.0
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.208
069	110	HZKQ 261003069	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.041
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.071
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.008
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	51.6
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.144
070	111	HZKQ 261003070	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.052
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.090
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.010
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	40.7
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.176

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
071	112	HZKQ 261003071	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.045
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.114
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.008
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.008
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	41.5
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.180
072	113	HZKQ 261003072	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.037
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.071
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.009
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.011
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	61.5
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.148
073	114	HZKQ 261003073	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.038
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.123
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.006
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	41.2
			总挥发性有机化合物（TVOC）	≤0.45mg/m³	0.202
074	115	HZKQ 261003074	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.045
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.108
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.002
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.006

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
074	115	HZKQ 261003074	二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.011
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	55.8
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.134
075	516	HZKQ 261003075	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.042
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.085
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.004
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.008
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	50.4
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.205
076	416	HZKQ 261003076	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.039
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.079
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.007
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.013
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	61.6
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.147
077	316	HZKQ 261003077	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.041
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.114
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.005
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.009
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	42.0
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.189

备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。
Note

检测结果表（续）

Test Result table（continue）

序号 Serial Number	采样位置 Sampling position	样品编号 Sample serial number	检测指标 Detection index	参考限值 Reference limited quantity	检测结果 Test result
078	216	HZKQ 261003078	甲醛（HCHO）	≤0.07mg/m³	0.043
			氨（NH_3）	≤0.15mg/m³	0.074
			苯（C_6H_6）	≤0.06mg/m³	0.001
			甲苯（C_7H_8）	≤0.15mg/m³	0.002
			二甲苯（C_8H_{10}）	≤0.20mg/m³	0.007
			氡（^{222}Rn）	≤150Bq/m³	37.2
			总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤0.45mg/m³	0.163
备注：“ND”表示未检出，参考限值引用 GB 55016 - 2021 表 5.1.2 室内空气污染物浓度限量。 Note					
以下空白 The following blank					